


Нагрузки на фундамент котла КВ-Г-4,65-95Н



Нагрузки на опоры котла, кг		
P1	P2	P3
1800	2500	1800

Расчет прочности фундамента,
выбор закладных деталей
под опоры котла
выполняет организация,
проектирующая котельную.