50К-19.00.00.00

Наименование	Единица измерения	Материал: Марка, Класс	Материал: ГОСТ, ТУ	Масса единицы измерения, кг.	Обмуровка и тепловая изоляция топочной камеры: Стена фронтовые Кол.	Стена фронтовые Масса	Стены боковые Кол.	Стены боковые Масса	Потолок Кол.	Потолок Масса	Стена задняя Кол.	Стена задняя Масса	Обмуровка и тепловая изоляция части конвективной: Стены боковые Кол.	Стены боковые Масса	Стена задняя Кол.	Стена задняя Масса	Обмуровка предтопка Кол.	Обмуровка предтопка Масса	Обмуровка пространства над топкой ЦКС Кол.	Обмуровка пространства над топкой ЦКС Масса	Обмуровка бункера золового Кол.	Обмуровка бункера золового Масса	Тепловая изоляция трубопроводов перепускных Кол.	Тепловая изоляция трубопроводов перепускных Масса	Тепловая изоляция корова газового Кол.	Тепловая изоляция корова газового Масса	Тепловая изоляция воздухопо-догревателя Кол.	Тепловая изоляция воздухопо-догревателя Масса			Итого Кол.	Итого Масса	Примечание
1. Бетон асбестодиатомовый	м³			800	0,66		–		–		0,66		0,60		0,66					–	–		3,7								6,28	5024	
1.1. Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ 12871-93			66,0		–		–		66,0		60		66,0						–		18,0									
1.2. Крошка диатомитовая (до 5мм)	кг	500	ТУ36-888-83			287,1		–		–		287,1		261,0		287,1						–		78,3									
1.3. Цемент глиноземистый	кг	400	ГОСТ 969-91			138,6		–		–		138,6		126,0		138,6						–		37,8									
2. Вата минеральная	м³	100	ГОСТ4640-93	100	0,16	16,0	0,32	32,0	0,08	8,1	0,02	2,0	0,09	9,0	0,1	10,0			2,72	272	0,04	4,0			12,73	1273	1,64	164			17,9	1790,1	
3. Кирпич диатомовый	м³	К1; Д-500	ГОСТ 2694-78	500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					3,4	6800									3,4	6800	
4. Кирпич шамотный	м³	ШБ-1; №8	ГОСТ 8691-73	2000	–	–	3,2	6400	–	–	–	–	–	–	–	–	2,12	4240	4,2	8400	1,36	2720									10,88	21760	
5. Клей	м³	-		1610	0,04		0,08		0,02		0,006		0,02		0,025						0,01	16,1	0,026								0,227	365,5	**Допускается замена
5.1. Глина огнеупорная	кг	ПГОСБ	ТУ 14-8-90-74			24,5		49,0		12,2		3,7		12,2		15,3						6,1		39,5									
5.2. Стекло натриевое, жидкое (уд.вес 1,4–1,5 г/см³)	кг	-	ГОСТ 13078-81			40,1		80,2		20,1		6,0		20,1		25,1						10,0		46,8									
6. Маты минераловатные прошивные	м³	МПА-125-1000х500х80	ГОСТ 21880-94	125	6,4	800	12,9	1612,5	3,2	400,0	0,9	112,5	3,6	450,0	4,0	500,0	–	–	–	–	1,6	200,0	–	–	–	–	–	–			32,6	4075	*Допускается замена
7. Обмазка магнезиальная	м³			1700	1,2		2,4		0,6		0,2		0,7		0,74						0,3		0,45		1,91		0,41				8,91	15147	
7.1. Порошок магнезитовый, каустический	кг	ПМК-75	ГОСТ1216-87			360,0		720,0		180,0		60,0		210,0		222,0						90,0		135,0		573,0		123,0					
7.2. Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ12871-93			96,0		1920,0		480,0		160,0		560,0		592,0						240,0		360,0		1528,0		328,0					
7.3. Раствор хлористого магния (уд. вес 1,2–1,25 г/см³)	м³	-	-		0,54	675,0	1,1	1375,0	0,27	337,5	0,1	125,0	0,32	400,0	0,33	412,5					0,14	175,0	0,2	250,0	0,86	1075,0		231,6					600кг сухого порошка на 1м³ раствора
8. Проволока	м	1,6-О-4	ГОСТ 3282-74	0,06	199,5	12,0	401,5	24,1	100,5	6,0	27,5	1,7	112,5	6,8	123,8	7,4					49,5	3,0	80,0	4,8							1095,0	65,8	
9. Проволока	м	5,0-О-4	ГОСТ 3282-74	0,19	112,0	21,3	332,0	63,1	146,0	27,7	110,0	20,9	200,0	38,0	110,0	20,9					220,0	41,8			250,0	47,5					1480	281,2	
10. Раствор	м³			1850	–		0,74		–		–	–	–		–		0,61		1,21		1,1										3,66	6588	
10.1. Мертель огнеупорный	кг	МШ-28	ГОСТ 6137-97			–		777		–		–		–		–		640,5		1270,5		1155										
10.2. Цемент глиноземистый	кг	400	ГОСТ 969-91			–		259		–		–		–		–		213,5		423,5		385										
11. Сетка	м²	20-2,0	ГОСТ 5336-80	2,66	79,8	212,3	160,6	427,2	40,2	106,9	11,0	29,1	20,0	53,2	49,5	131,7					19,8	52,7	52,0	138,4	127,3	338,6	16,4	43,6			576,6	1533,8	
12. Сетка	м²	45-3,0	ГОСТ 5336-80	2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	25,0	67,5	–	–					–	–									25,0	67,5	
13. Ткань хлопчатобумажная, миткалевой группы	м²	-	ГОСТ 29298-92	0,5	79,8	39,9	16,6	8,3	40,2	20,1	11,0	5,5	45,0	22,5	49,5	24,8					19,8	9,9	37,0	18,5	159,4	79,6	20,4	10,2			478,4	239,2	
14. Фанера	м²	ФК гель/гель IV/IVК Е1	ГОСТ3916.2-96	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	4,8	–	–					–	–									4,0	4,8	
15. Шамотобетон	м³			1900	3,1		6,9		2,1		1,0		2,2		2,1						1,9										19,3	36670	
15.1 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.2	ГОСТ 23037-78			2325,0		5175,0		1575,0		750,0		1650,0		1575,0						1425,0										
15.2 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.4	ГОСТ 23037-78			2170,0		4830,0		1470,0		700,0		1540,0		1470,0						1330,0										
15.3 Цемент глиноземистый	кг	400	ГОСТ 969-91			1240,0		2760,0		840,0		400,0		880,0		840,0						760,0										
16. Штукатурка асбестоцементная	м³			840	–		–	–	–		–	–	–		–						–										
16.1 Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ 12871-93			–		–		–		–		–		–						–					–					
16.2 Крошка диатомовая (до 5мм)	кг	500	ТУ 36-888-83			–		–		–		–		–		–						–										
16.3 Портландцемент	кг	400	ГОСТ 10178-85			–		–		–		–		–		–						–										
17.																																
*Материал мулитокремнеземистый рулонный (толщ.40мм-2слоя) Коэф. упл.1,5	м³	МКРР-130	ГОСТ23619-79	195	6,4	1248,0	12,9	2515,5	3,2	624,0	0,9	175,5	3,6	702,0							1,6	312,0											
**Клей эпоксидный	м³	–	–	1670	0,04	66,8	0,08	133,6	0,02	33,4	0,006	10,0	0,02	33,4							0,01	16,7											

Перф. примен. КВ-Р-58,2-150 ЦКС

Справ. N

Инв.N подл. 34460 | Подп. и дата Люб. 7.01.2000 | Взам. инв.N | Инв.N дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист.	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Бабашкина	Подп.	17.01.99
Пров.		Кирсанов	Подп.	17.01.99
Н. экспер.		Кирсанов	Подп.	17.01.99
Н.контр.		Гарамова	Подп.	17.01.99
Утв.		Обчинников	Подп.	17.01.99

50К-19.00.00.00

Материалы для обмуровки и тепловой изоляции

Лит.	Масса	Масштаб
А	-	-
Лист	Листов 1	

ОАО ДКМ ОГК

Копировал: Бокова

Формат А1