120.19.00.00.00

Наименование	Единицы измерения	Материал: Марка, класс	Материал: ГОСТ, ТУ	Масса единицы, кг.	Обмуровка и тепловая изоляция топочной камеры: Стены фронтовая Кол.	Стены фронтовая Масса	Стены боковые Кол.	Стены боковые Масса	Под Кол.	Под Масса	Обмуровка и тепловая изоляция части конвективной: Стены фронтовая Кол.	Стены фронтовая Масса	Стены боковые Кол.	Стены боковые Масса	Тепловая изоляция трубопроводов перепускных Кол.	Тепловая изоляция трубопроводов перепускных Масса	Тепловая изоляция короба газового и клапанов предохранительных Кол.	Тепловая изоляция короба газового и клапанов предохранительных Масса	Итого Кол.	Итого Масса	Примечание
1. Бетон асбестодиатомовый	м³			800	0,79		1,54		-		1,54		1,54		-		-		5,41		
1.1. Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ12871-93			79,0		154,0		-		154,0		154,0		-		-		541,0	
1.2. Крошка диатомитовая, обожженная	кг	500	ТУ36-888-83			343,7		669,9		-		669,9		669,9		-		-		2353,4	
1.3. Цемент глиноземистый	кг	40	ГОСТ969-91			165,9		323,4		-		323,4		323,4		-		-		1136,1	
2. Вата минеральная	м³	100	ГОСТ4640-93	100	0,17	17,0	0,20	20,0	0,08	8,0	0,08	8,0	0,08	8,0	5,49	549,0	0,16	16,0	6,26	626,0	
3. Клей	м³			1610	0,043		0,049		0,021		0,020		0,020		0,044		0,039		0,236		**Допускается замена
3.1. Глина огнеупорная	кг	ПГОСБ	ТУ 14-8-90-74			26,3		30,0		12,9		12,2		12,2		26,9		23,9		144,4	
3.2. Стекло натриевое, жидкое (уд.вес 1,4-1,5 г/см³)	кг	-	ГОСТ 13078-81			43,1		49,2		21,1		20,1		20,1		44,1		39,1		236,7	
4. Маты минераловатные, прошивные	м³	М1-125-1000.500.80	ГОСТ 21880-94	125	6,9	862,5	7,9	987,5	3,3	412,5	3,4	425,0	3,4	425,0	-	-	6,2	775,0	31,1	3887,5	*Допускается замена
5. Масса хромитовая	м³	ПХМ-6		2850	0,14		-		-		-		-		-		-		0,14		
10.1. Смесь хромитовая	кг	СХГ-3	ТУ14-8-84-73			462,0		-		-		-		-		-		-		462,0	
10.2 Стекло натриевое, жидкое (уд.вес1,4-1,5г/см³)	кг	-	ГОСТ13078-81			32,2		-		-		-		-		-		-		32,2	
6. Проволока	м	1,6-О-4	ГОСТ 3282-74	0,06	429,0	25,7	493,0	29,6	205,0	12,3	211,0	12,7	211,0	12,7	76,3	4,6	195,0	11,7	1820,3	109,2	
7. Проволока	м	5,0-О-4	ГОСТ 3282-74	0,19	256,0	48,6	264,0	50,2	78,0	14,8	256,0	48,6	256,0	48,6	-	-	70,2	13,3	1110,0	210,9	
8. Сетка	м²	20-2,0	ГОСТ 5336-80	2,66	171,6	456,5	197,2	524,6	41,0	109,1	42,2	112,3	84,4	224,5	95,2	253,2	78,0	207,5	709,6	1887,5	
9. Сетка	м²	45-3,0	ГОСТ 5336-80	2,7	-	-	-	-	-	-	42,2	113,9	-	-	-	-	-	-	42,2	113,9	
10. Обмазка магнезиальная	м³			1700	1,29		1,48		0,62		0,63		0,63		-		-		4,65		
10.1. Порошок магнезитовый, каустический	кг	ПМК-75	ГОСТ1216-87			387,0		444,0		186,0		189,0		189,0		-		-		1395,0	
10.2. Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ12871-93			1032,0		1184,0		496,0		504,0		504,0		-		-		3720,0	
10.3. Раствор хлористого магния (уд. вес 1,2-1,25 г/см³)	м³	-	-		0,58	725,0	0,67	837,5	0,28	350,0	0,28	350,0	0,28	350,0		-		-	2,09	2612,5	600 кг сухого порошка на 1м³ раствора
11. Фанера	м²	фк гель/гель СХ/СХ Е1	ГОСТ3916.2-96	1,2	-	-	-	-	-	-	6,0	7,2	-	-	-	-	-	-	6,0	7,2	
12. Ткань хлопчатобумажная миткалевой группы	м²	-	ГОСТ 29298-92	0,5	85,8	42,9	98,6	49,3	41,0	20,5	42,2	21,1	42,2	21,1	88,9	44,6	78,0	39,0	476,7	238,4	
13. Шамотобетон	м³	-		1900	6,54		3,16		1,50		1,69		1,67		-		-		14,56		
13.1 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.2	ГОСТ 23037-99			4905,0		2370,0		1125,0		1267,5		1252,5		-		-		10920,0	
13.2 Заполнитель шамотный	кг	ЗШБ кл.4	ГОСТ 23037-99			4578,0		2212,0		1050,0		1183,0		1169,0		-		-		10192,0	
13.3 Цемент глиноземистый	кг	400	ГОСТ 969-91			2616,0		1264,0		600,0		676,0		668,0		-		-		5824,0	
14. Штукатурка асбестоцементная	м³			840	-		-		-		-		-		1,83		1,17		3,00		
14.1 Асбест хризотиловый	кг	К-6-30	ГОСТ 12871-93			-		-		-		-		-		402,5		275,4		660,0	
14.2 Крошка диатомитовая обожженная	кг	500	ТУ 36-888-83			-		-		-		-		-		658,8		421,2		1080,0	
14.3 Портландцемент	кг	400	ГОСТ 10178-85			-		-		-		-		-		475,8		304,2		780,0	
15.Шнур асбестовый	м	ШАОН-20	ГОСТ 1779-83				40	7,3					40	7,3					80	14,6	
*Материал муллитокремнеземистый рулонный (толщ.40мм-2слоя) Коэф. упл.1,5	м³	МКРР-130	ГОСТ23619-79	195	6,9	1345,5	7,9	1540,5	3,3	643,5	3,4	663,0	3,4	663,0	-	-	6,2	1209,0	31,1	6064,5	
**Клей эпоксидный	м³	–	–	1670	0,043	71,8	0,049	81,8	0,021	35,1	0,020	33,4	0,020	33,4	0,044	73,5	0,039	65,1	0,236	394,1	

Перв. примен. КВ-ГМ-139,6-150(ПТВМ-120)

Справ. N

Подп. и дата

Инв.N дубл.

Взам. инв.N

Подп. и дата /Подп./ 31.10.97

Инв.N подл. 32271

4		КО-4478	Подп.	10.03.04
3		КО-4270	Подп.	6.08.02
2		КО-4125	Подп.	13.11.00
1		КО-4090	Подп.	9.03.00
Изм.	Лист.	N°докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Бузанова	Подп.	13.08.97
Пров.		Душкин	Подп.	13.08.97
Н. контр.		Гарамова	Подп.	16.10.97
Утв.		Овчинников	Подп.	14.10.97

120.19.00.00.00

Материалы для обмуровки и тепловой изоляции

Лит.	Масса	Масштаб
А	-	-
Лист	Листов 1	

АО ДКМ ОГК

Формат А2