Восстановленный подлинник N5

N п/п	Наименование	размерность	количество	Вес ед.	Вес Общ.	Примечание
1	Мертель шамотный МШ-28 ГОСТ 6137-80	кг	1000		1000	
2	Асбест хризотиловый К-6-30 ГОСТ12871-93	//	2250		2250	
3	Цемент глиноземистый 40 ГОСТ969-91	//	4300		4300	
4	Крошка диатомитовая ТУ36-888-83	//	2745		2745	
5	Заполнитель шамотный кл.2 ГОСТ 23037-99	//	6600		6500	Зерно от 5 до 2 мм
6	Заполнитель шамотный кл.4 ГОСТ 23037-99	//	5000		5000	Зерно не менее 2 мм
7	Вата минеральная "100" ГОСТ4640-93	//	7500		7500	
8	Порошок магнезитовый каустический ПМК-75 ГОСТ1216-87	//	650		650	
9	Пек каменноугольный электродный ГОСТ 1038-75	//	1000		1000	
10	Раствор хлористого магния (уд.вес1,2-1,25г/см³) ГОСТ 7759-73	//	1900		1900	раствор j=1,2 г/см³
11	Сетка 10-2 ГОСТ5336-80	м²	500	4,3	2150	
12	Сетка плетеная 20-2,0 ГОСТ5336-80	//	300	1,71	513	
13	Сетка плетеная 45-3,0 ГОСТ5336-80	//	60	2,7	162	

Котел ПТВМ-50

1 КО-4270 Подп 21.08.87

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

Спецификация на обмуровочные материалы

А-5383 СП-Э

Лит. | Вес | Масштаб
36900 | б/м
Лист 1 | Листов 3

ДКЗ ОГК

инж. (подп.)
инж. (подп.)
инж. (подп.)
инж. (подп.)

Верно: Подпись 19.04.1978г.

Восстановлен с подлинника N4

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N | Инв.N дубл. | Подп. и дата

20077

Копировал: Подп /Огирцова/

Восстановленный подлинник N5

N п/п	Наименование	размерность	количество	Вес ед.	Вес Общ.	Примечание
14	Проволока ф4 ГОСТ3282-74	м	3500	0,099	350	
15	Проволока ф3 ГОСТ3282-74	//	400	0,055	22	
16	Проволока ф1,6-О-Ч ГОСТ3282-74	//	1500	0,015	24	
17	Проволока ф1,0 ГОСТ3282-74	//	2000	0,0062	12,4	
18	Проволока ф6 ГОСТ3282-74	//	100	0,222	22,2	
19	Шнур асбестовый ШАОН-16 2 сорт ГОСТ 1779-83	кг	60		60	
20	Картон асбестовый толщ. 10 ГОСТ 2850-95	м²	5	1,4	7,0	
21	Рубероид кровельный РКК-420А ГОСТ 10923-93	рул.	5	20	100	
22	Бумага мешочная ГОСТ 2228-81	м²	580	0,1	58	
23	Фанера фк ель/ель СХ/СХ Е1 ГОСТ3916.2-96				50	

инж.
инж.
1 КО-4270 Подп 21.08.87 инж.
Изм. Лист N докум. Подп. Дата инж.

А-5383 СП-Э

Лист 2 | Листов 3

Верно: Подпись 19.04.1978г.

Восстановлен с подлинника N4

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N | Инв.N дубл. | Подп. и дата

Копировал: Подп

Восстановленный подлинник N5

N п/п	Наименование	размерность	количество	Вес ед.	Вес Общ.	Примечание
24	Смесь хромитовая СХГ-3	кг			396	
25	Стекло натриевое жидкое (уд.вес1,4-1,5г/см³)	кг			28	

инж.
инж.
1 КО-4270 Подп 21.08.87 инж.
Изм. Лист N докум. Подп. Дата инж.

А-5383 СП-Э

Лист 3 | Листов 3

Верно: Подпись 19.04.1978г.

Восстановлен с подлинника N4

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N | Инв.N дубл. | Подп. и дата

Копировал: Подп